



RGKiI.7012.03.2018.J.Ze

Żarki 10.01.2018r.

**Referat Gospodarki  
Komunalnej  
i Inwestycji**

**Studio V13  
Paweł Niedzielski  
Al. Armii Krajowej 53/124  
42-215 Częstochowa**

**WARUNKI TECHNICZNE wykonania inwestycji pn.:**

**„Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przy ulicy  
Jagodowej**

**w miejscowości Żarki kolidującej z przebudową ulicy Jagodowej”**

1. Obecnie wzdłuż ulicy Jagodowej istnieje napowietrzna linia oświetlenia ulicznego zasilana ze stacji transformatorowej S-339 15/0,4kV, która stanowi własność Gminy Żarki.
2. Linia oświetlenia ulicznego wykonana jest przewodem typu AsXSn 2x25;1kV. Przewód zawieszony jest na słupach wirowanych. Stacja transformatorowa S-339 15/0,4kV zasilająca oświetlenie pracuje w układzie sieci „TT”.
3. W związku z przebudową ulicy Jagodowej istniejący słup nr 2 typu P-10/2,5E koliduje z projektowaną ścieżką rowerową.  
W związku z powyższym, słup nr 2 należy przestawić poza projektowaną ścieżkę rowerową. Słup należy posadzić w pasie drogowym ulicy Jagodowej.  
Do przebudowy należy wykorzystać istniejący słup wirowany. Na przebudowanym słupie należy zawiesić istniejący przewód napowietrznej linii oświetlenia ulicznego.
4. Wszystkie prace związane z przebudową napowietrznej linii oświetlenia ulicznego spoczywają na Gminie Żarki.

**Urząd Miasta i Gminy Żarki  
ul. Kościuszki 15/17  
42-310 Żarki**

**tel. (34) 314 80 36  
fax. (34) 316 10 78  
e-mail: poczta@umigzarki.pl**

**Nr konta:  
MBS Myszków o/Żarki  
43827910360400001320040001**

**KIEROWNIK  
Referatu Gospodarki Komunalnej  
i Inwestycji  
mgr inż. Jolanta Zamorska**